



Утверждаю:
Директор
Ю. Чундышко

Акт технического состояния оборудования

п.Зарождение

" 08 " сентября 2017 года.

Комиссия в составе:

1. Рябкова С.С. (начальник отдела по вопросам земельных отношений, архитектуры, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения);
2. Чурикова С.Н. (начальника цеха теплоснабжения МООО «Мичуринское ЖКХ»);
3. Файдыш Э.А. (слесарь АВР МООО «Мичуринское ЖКХ»);
4. Пахомов С.А. (слесарь АВР МООО «Мичуринское ЖКХ»).

" 05 " сентября 2017 года произвели осмотр следующего объекта: котельная №18,
находящегося по адресу: п.Зарождение. ул.Садовая, д.1а.

и составили настоящий акт технического состояния, о нижеследующем: технического состояния оборудования котельной.

Техническая характеристика: общая площадь здания – 49,7м², стены кирпичные, фундамент – бетон, кровля – металлочерепица, полы – бетон, окна – металлопластик, двери металлические.

Оборудование: два котла КС-1, фильтр ХВО, узел учёта расхода газа в который входит счетчик газовый РГ-400, узел учета расхода тепловой энергии ПРЭМ, тепловычислитель ВКТ 5.

Результаты обследования: течь котла №2 (КС-1), просадка колосников горелки, обвал обмуровки котла внутри топочной камеры, растрескивание наружной обмуровки двух котлов, течь циркуляционных насосов, закончился срок поверки манометров, в светильниках установлены лампы накаливания, закончился срок поверки узла учёта газа, вышел из строя источник бесперебойного питания узла учёта газа, закончился срок проведения режимной наладки котлов, открыта крышка распределительной коробки электроосвещения, закончился срок проверки контура заземления, частичная обвалка побелки котлов и стен.


Выводы комиссии по обследованию объекта теплоснабжения: до начала отопительного сезона 2017 – 2018 гг. необходимо провести мероприятия по устранению замечаний перечисленных в результатах обследования котельной №18 в п.Зарождение:

1. Устранить течь котла №2;
2. Отремонтировать обмуровку котлов;
3. Отремонтировать циркуляционные насосы;
4. Провести поверку манометров;
5. Провести поверку узла учёта расхода газа;
6. Заменить источник бесперебойного питания узла учёта расхода газа;
7. Провести лабораторные испытания контура заземления;
8. Провести текущий ремонт внутренних помещений котельной.

Акт технического состояния составлен в 2-х экземплярах:

1. Первый экземпляр МООО «Мичуринское ЖКХ».
2. Второй экземпляр администрации Мичуринского сельского поселения.

Подписи членов комиссии:

1.  / Рябков С.С.
2.  / Чуриков С.Н.
3.  / Файдыш Э.А.
4.  / Пахомов С.А.



Утверждаю:
Директор
МООО «Мичуринское ЖКХ»
Ю. Чундышко

Акт технического состояния оборудования

п. Зарождение

" 08 " сентября 2017 года.

Комиссия в составе:

1. Рябкова С.С. (начальник отдела по вопросам земельных отношений, архитектуре, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения);
2. Чурикова С.Н. (начальника цеха теплоснабжения МООО «Мичуринское ЖКХ»);
3. Файдыш Э.А. (слесарь АВР МООО «Мичуринское ЖКХ»);
4. Пахомов С.А. (слесарь АВР МООО «Мичуринское ЖКХ»).

" 05 " сентября 2017 года произвели осмотр следующего объекта: теплотрасса, находящегося по адресу: п. Зарождение, ул. Садовая 16.

и составили настоящий акт технического состояния, о нижеследующем: технического состояния тепловой трассы от ТК1 до БОУ СОШ №25 и жилых домов по улице Садовая д1, д2, протяжённостью 200 м, прокладка подземная лотковая, труба стальная диаметром 100 мм².

Результаты обследования: небольшие течи в ТК1

Выводы комиссии по обследованию объектов теплоснабжения: до начала отопительного сезона 2017 – 2018 гг. необходимо провести следующие мероприятия:

1. Устранить течь в ТК1 (ревизия запорной арматуры);
2. Провести гидравлические испытания теплотрасы;
3. Провести шурфирование и осмотр теплотрасы на предмет изношенности тепловой сети и качества изоляции.

Акт технического состояния составлен в 2-х экземплярах:

1. Первый экземпляр МООО «Мичуринское ЖКХ».
2. Второй экземпляр администрации Мичуринского сельского поселения.

Подписи членов комиссии:

1. [Подпись] / Рябков С.С.
2. [Подпись] / Чуриков С.Н.
3. [Подпись] / Файдыш Э.А.
4. [Подпись] / Пахомов С.А.



Утверждаю:
Директор
МООО «Мичуринское ЖКХ»
О. Чундышко

Акт технического состояния оборудования

п.Агроном

" 08 " сентября 2017 года.

Комиссия в составе:

1. Рябкова С.С. (начальник отдела по вопросам земельных отношений, архитектуре, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения);
2. Чурикова С.Н. (начальника цеха теплоснабжения МООО «Мичуринское ЖКХ»);
3. Файдыш Э.А. (слесарь АВР МООО «Мичуринское ЖКХ»);
4. Пахомов С.А. (слесарь АВР МООО «Мичуринское ЖКХ»).

" 04 " сентября 2017 года произвели осмотр следующего объекта: теплотрасса (ТТ), находящегося по адресу: п.Агроном.

и составили настоящий акт технического состояния, о нижеследующем: технического состояния тепловой трассы от ТК1 до ТК28, протяжённостью 4,731 км.

Результаты обследования: небольшие течи в ТК1, ТК2, ТК6, ТК8, ТК12, ТК16, ТК21, ТК24, ТК25, ТК26, имеются в наличии ветхие участки теплотрассы 4,731 км, в т.ч. в подземном лотковом исполнении 4,138 км, в наземном исполнении 0,593 км. Труба стальная двухтрубная диаметром от 100 мм² до 219 мм².

Выводы комиссии по обследованию объектов теплоснабжения: До начала отопительного сезона 2017 – 2018 гг. необходимо провести следующие мероприятия:

1. Устранить течи по результатам обследования (ревизия и замена запорной арматуры);
2. Провести гидравлические испытания теплотрассы;
3. Провести замену ТТ от ТК11 до ТК12;
4. Провести замену ТТ от ТК17 до ТК18;
5. Провести замену ТТ от ТК18 до ТК19;
6. Провести замену ТТ от ТК18 до ТК20;
7. Провести шурфирование ТТ на предмет остаточного ресурса и дальнейшей эксплуатации;
8. Проверка качества теплоизоляции.

Акт технического состояния составлен в 2-х экземплярах:

1. Первый экземпляр МООО «Мичуринское ЖКХ».
2. Второй экземпляр администрации Мичуринского сельского поселения.

Подписи членов комиссии:

1. [Подпись] / Рябков С.С.
2. [Подпись] / Чуриков С.Н.
3. [Подпись] / Файдыш Э.А.
4. [Подпись] / Пахомов С.А.